

7

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Al Sig. Sindaco

Oggetto: Relazione tecnica in merito alla interrogazioni del consigliere Roberto Migno del 2.01.07 prot. n. 1, riguardante il nuovo impianto stradale per la distribuzione di carburanti, posto sulla SR 222.

Premesso che il nuovo impianto andrà a sostituire l'attuale situato nel centro abitato di Strada in Chianti, che risulta inadeguato secondo le normative vigenti.

Ricordato che il nuovo impianto è rispondente alle vigenti norme in materia di sicurezza ed ha ottenuto dagli Enti terzi tutti i pareri preventivi necessari affinché si formasse il titolo edilizio utile per la sua realizzazione.

Ricordato che la procedura per l'attivazione del nuovo punto vendita carburanti prevede che ciò avvenga a seguito del collaudo a cui sono chiamati a partecipare tutti gli enti preposti. In data 24 u.s. con prot. n. 1785 la soc. Total Italia Spa ha presentato la domanda di collaudo. In quella occasione verrà verificata anche l'altezza della pensilina per la rispondenza al progetto approvato, sottolineando il fatto che il codice della strada prevede che l'altezza minima utile sotto la pensilina sia pari a mt. 4,50.

Greve in Chianti, 26.01.2007

Il Responsabile del Servizio

(Arch. Andrea Cappelli)

